

N.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
Ūdensapgādes sistēma Ū1				
1	Ūdensvada caurule PE100 PN10 SDR11 OD32x3.0, Evopipes vai ekvivalents	m.	115	
2	Sedls OD160xOD32	gb.	1	
3	Pazemes tipa aizbīdnis ar PE uznavām, (komplektā ar fiksēto atslēgstieni, sl.kl.C250 stacionāra tipa kapi ar min. iekš. Ø160mm, atb. LVS EN 124 prasībām)	kpl.	1	
4	Komercuzskaites mēraparāta mezgls (skat.specifikāciju UKT-5 lapā)	-	-	
5	Plastmasas fasondaļas	kpl.	1	
Sadzīves kanalizācija K1				
1	Evopipes daudzslāņu kanalizācijas caurule OD160 PP, SN8, vai ekvivalents	m.	87	
2	Kanalizācijas palstmasas aka Ø560, ņeta rāmis ar vāku apaļš, iebūves klase C250;	kpl.	3	
3	Pieslēgums pie esošās akas (skat.specifikāciju UKT-6 lapā)	-	-	
4	Plastmasas fasondaļas	kpl.	1	
5	Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma (Ū1; K1)	m3	88	
Zemes darbi (Ū1; K1)				
1	Grunts izstrāde	m3	404	
2	Grunts izstrāde izmantojot roku darbu	m3	10	
3	Pamatni un apbērumu ierīkošana ar smilti	m3	88	
4	Tranšeju un būvbedres aizbēršana	m3	326	
5	Dalītā caurule (aizsargcaurule) PE/PP 750N, D110mm	m	6	
Seguma atjaunošana (Ū1; K1)				
1	Satiksmes organizācijas nodrošināšana būvdarbu laikā	kpl.	1	
2	Asfalta seguma demontāža un atjaunošana (74m2 braultuvei; 6m2 ietvei)	m2	80	
3	Zālāja atjaunošana	m3	872	
4	Betona seguma demontāža un atjaunošana	m2	1.5	
5	Ietvju apmales demontāža un atjaunošana	m2	13	

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA <small>REĢISTR. Nr. 2687 - R</small>				Būvobjekta nosaukums			
				Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve pašvaldības dzīvojamāi ēkai Rīgas ielā 5, Alojā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
PR vadītājs	J.Tapiļina		18.05.2022	Iekārtu un materiāla specifikācija			
PR d. vad.	J.Tapiļina		18.05.2022	Pasūtījuma Nr.	22 - 26 - 026	Mērogs	Stadija
				Ieceres ierosinātājs		1:500	PR
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Limbažu novada pašvaldības Alojās apvienības pārvalde		Lapas Nr.	Lapu sk.
						b/m	