

Pamatkomplekta rasējumu saraksts

Lapa	Rasējums	Mērogs	Datums
UKT-1	Vispārīgie rādītāji	b/m	04.2022
UKT-2	Ģenerālplāns ar UKT tūkliem	1:500	04.2022
UKT-3	Ūdensvada garenprofils	1:500	04.2022
UKT-4	Kanalizācijas garenprofils	1:500	04.2022
UKT-5	Komercuzskaites mēraparāta mezgls	1:10	04.2022
UKT-6	Pārkrituma akas detalizācija	1:20	04.2022
UKT-7	Segumu atjaunošanas plāns. Šķērsojošo inženierīku aizsardzība būvgrāvī.	1:500	04.2022
UKT-IS	Iekārtu un materiāla specifikācija	-	04.2022

Projekta pamatdati

Izejas dati:

Patēriņaju tipu skaits (gb.)	Patēriņaju tips (saskaņā ar LBN 221-15)	Ūdens lietošanas ilgums (diennaktī vai maiņā)	Patēriņaju skaits		Ūdens patēriņa norma litros		Sanitāri tehnisko ierīču skaits N (gb.)
			T (stundas)	U	Mērvienība	tot	
proper	Dz.ēka ar ūdensvadu, kanalizāciju, ar gāzes vannas krāsnījām vai elektriskajiem tilpuma ūdenssildītājiem	24	9	1. iedzīvotājs	225	10.50	-
2	Pārvaldes ēka	8	8	1. strādājošs	16	4	

Aprēķinu rezultāti:

	Sistēmas nosaukums	Apzīmējums		l/s	m ³ /h	m ³ /dnn	
1	Ūdens patēriņš saimnieciskām vajadzībām	Ū1+S3	q ^{tot} _{max}	0.49	0.81	1.70	
	Sadzīves kanalizācija	K1	q ^s _{max}	2.09			
2	Ūdens patēriņš saimnieciskām vajadzībām	Ū1+S3	q ^{tot} _{max}	0.20	0.24	0.10	
	Sadzīves kanalizācija	K1	q ^s _{max}	1.80			
Kopā	Ūdens patēriņš saimnieciskām vajadzībām	Ū1+S3	q ^{tot} _{max}	0.46	0.71	1.80	
	Sadzīves kanalizācija	K1	q ^s _{max}	2.06			

Piezīme: aprēķinā ņemta vērā patēriņaju tipu ūdens lietošanas varbūtību (LBN-221-15)

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R	Būvobjekta nosaukums						
	Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve pašvaldības dzīvojamāi ēkai Rīgas ielā 5, Alojā						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs	Vispārīgie rādītāji		
PR vadītājs	J.Tapijina		17.05.2022				
PR d. vad.	J.Tapijina		17.05.2022	Pasūtījuma Nr.	22 - 26 - 026	Mērogs	Stadija
				Ieceres ierosinātājs		1:500	PR
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvalde		Lapas Nr.	Lapu sk.
						UKT-1	