


Caurules teknes atzīmes	1		81.07 80.97		80.69		80.42		80.36	78.74		81.07 80.97	
Projekt. zemes virsmas atzīmes	2		82.17 82.10		81.99		81.55		81.61			82.17 82.10	
Esošās zemes virsmas atzīmes	3		82.17 82.10		81.99		81.99		81.74			82.17 82.10	
Cauruļvada materiāls, diametrs	4		PP OD160 SN8										
Kritums,m/m	5		0.02	0.008								0.02	
Garums,m				5.00	76.84								5.00
Pamatojums	6		Smilts pabērums 150mm										
Attālums, m	7		5.00	35.20			34.26			7.38		5.00	
Aku Nr.	8	Izvads K1-1 Ø560	K1-2 Ø560			K1-2 Esoša aka Ø560 Ø1000			Izvads K1-1 Ø560				



Būvobjekta nosaukums

**Ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve pašvaldības dzīvojamā ēkā
Rīgas ielā 5, Alojā**

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div> <div>Lapas saturs</div> <div>Kanalizācijas garenprofils</div> </div>			
PR vadītājs	J.Tapiļina		18.05.2022				
PR d. vad.	J.Tapiļina		18.05.2022	Pasūtījuma Nr.	22 - 26 - 026	Mērogs	Stadija
				Ieceres ierosinātājs			1:500
Arh. reģ. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div> <div>Limbažu novada pašvaldības</div> <div>Alojas apvienības pārvalde</div> </div>			Lapas Nr.
							UKT-4