

Apliecinājuma karte fasādes vienkāršotajai atjaunošanai Viļķenes kultūras namam

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. Tīkla spriegums 380/220V.
2. Projektā izstrādāta esošo fasādes apgaismojuma uzstādīšana, un Ventilācijas pieslēgumu projekta izstrāde objektā Apliecinājuma karte fasādes vienkāršotajai atjaunošanai Viļķenes kultūras namam
3. Iekštelpu kabeli paredzēti XPJ-HF markas, ārpus telpām paredzēti NYN markas spēka kabeli.
4. Kabelus paredzēts instalēt pa fasādi apgaismojuma kabelus segti zem apmetuma (frēzrievās) pa telpām kabelus instalēt plastmasas penāļos.
5. Visiem gaismekļiem un spuldzēm jābūt ražotāja CE sertifikātam un atbilstības deklarācijai.
6. Materiālu apjomu skatīt kopā ar plāniem. Pirms materiālu pasūtīšanas apsekot objektu un precizēt katras konkrētās telpas instalācijas īpatnības ievērojot telpas specifiku un griestu segumu. Lampu izvietojums plānos var nesakrist ar objektā iespējamo faktisko izvietojumu, ņemot vērā pārējās esošās un projektējamās inženierkomunikācijas.
7. Gaismekļu, tehniskos parametrus skatīties eksplikācijās.
8. Projektā paredzēts pieslēgt jaunus fasādes gaismekļus kuru vadība paredzēta caur krēslas sensoru ar laika taimeri . Fasades apgaismojumu pieslēgt pie projektējamās S1sadalnes ēkas 0 stāvā. Shēmu skatīt lapā EL-7.
9. Gaismekļiem, kuru darbībai nepieciešams transformators, to paredzēt komplektā ar gaismekli.
10. Pirms gaismekļu pasūtīšanas konkrēto modeli saskaņot ar atbildīgo projektētāju un pasūtītāju.
11. Šķērsojot ugunsdrošos nodalījumus, veikt ugunsdrošos pasākumus telpu norobežošanai, elektroapgādes komunikāciju šķērsojuma vietās atbilstoši LR spēkā esošām normām un instrukcijām.
12. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras nav zem sprieguma, bet var nokļūt zem tā izolācijas bojājuma gadījumā saņemēt zemējumu pievienot pie ēkas esošās zemējuma kopnes , ja ēkas esošais zemējuma kontūra pretestība iz lielāka par 4 Omī veikt zemējuma kontūra uzlabojumus iedzenot papildus jaunus zemējuma stieņus.
13. Veikt atkārtotu ventilācijas gaisvadu saņemšanu.
14. Ēkās elektrības ievada sadalnē paredzēts uzstādīt (I+II klase) kombinēto pārspriegumaizsardzības ierīci.
15. Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošām normām un instrukcijām.

Sastādīja

R.Vanags 21.09.2020

